

CTL

DSH

标准 (包括:年份)	分条款	查询号	年份
IEC 60730-1:2013/ AMD1:2015	6.8.3.4	DSH 2144	2019
类别			
CONT 自动控制器			
主题	关键词	开发	
安装在接线盒内的独立安装式控制器的标识。	II类 独立安装式控制器	ETF4 专家工作组	2020年CTL全体会议。
问题			
<p>无接地装置的独立安装式控制器要安装在接线盒中(见下图所示的示例),如果在接线盒中安装好该控制器后,其符合所有防触电保护的相关要求,是否应该用II类符号标记?</p>			
			
决议			
<p>由于控制器本身并不完全满足II类控制器的要求,需正确安装在接线盒之后才可以,故控制器不应标有II类符号。</p>			
注释			
N/A 不适用			